

Eil. Nr.	Katilinės duomenys	Įrenginio tipas	Įrenginio sumontavimo metai	Katilo šilumos gamybos nominalus naudingumo koeficientas (proc.)	Instaliuota galia		Nominali įrenginio šilumos generavimo galia pagal kuro rūšį			Iš šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas katilinės valandinis galingumas				Šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas galingumas	
					šilumos gamybai		Biokuras MW	Gamtinės dujos MW	Skystas kuras MW	Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas			
					MW	t/h garo				Didžiausias MW	Vidutinis MW	Didžiausias MW	Vidutinis MW		
1.1.	Kybartai, Vištyčio g. 40A														
1.1.1	Katilas Nr. 1	VK-21	2004	92	1,7500				1,7500						
1.1.2	Katilas Nr. 2	VK-21	2004	86	1,6630				1,6630						
1.1.3	Katilas Nr. 3	COMPAKT-1500	2021	88	1,5000			1,5000							
1.1.4	Katilas Nr. 4	VITOMAX 200	2007	92	2,1000				2,1000						
1.1.30	Iš viso:				7,0130	0,0000		1,5000	0,0000	5,5130	2,3000	1,1815	0,4000	0,3653	1,5058
1.2.	Virbalis, Paviržupės g. 4A														
1.2.1	Katilas Nr. 1														
1.2.2	Katilas Nr. 2	Universal-6M	1985		0,5000				0,5000						
1.2.3	Katilas Nr. 3	Universal-6M	1985		0,5000				0,5000						
1.2.4	Katilas Nr. 4	Paromat P-S 04656	2001	93	0,0800				0,0800						
1.2.5	Katilas Nr. 5	Paromat PM 07256	2001	95	0,7200				0,7200						
1.2.30	Iš viso:				1,8000	0,0000		0,0000	0,0000	1,8000	0,5180	0,2407	0,1450	0,0498	0,3143
1.3.	Vilkaviškis, Birutės g. 8A														
1.3.1	Katilas Nr. 1	"Kalvis-3000M"	2015	83	3,0000			3,0000							
1.3.2	Katilas Nr. 2														
1.3.3	Katilas Nr. 3	"Kalvis-2500MK"	2017	85	2,5000			2,5000							
1.3.4	Katilas Nr. 4	DEV25-14-115GM	1985	93	14,3000				14,3000						
1.3.5	Katilas Nr. 5	DEV16-10-110GM	1991	92	16,0000				16,0000						
1.3.6	Katilas Nr. 6	VK-21	2002	87	1,8600				1,8600						
1.3.7	Katilas Nr. 7	VK-21	2002	86	1,8600				1,8600						
1.3.8	Katilas Nr. 8	BHP-1000	2002	80	0,6700	1,0000			0,6700						
1.3.12	KDE	GK D700	2015		1,4000										
1.3.23	Iš viso:				41,5900	1,0000		5,5000	34,6900	0,0000	7,1000	4,6981	1,8000	1,1964	6,0583
1.4.	Paežeriai, Dvaro g. 17														
1.4.1	Katilas Nr. 1	VISSMANN	2000	89	0,4600				0,4600						
1.4.2	Katilas Nr. 2	VISSMANN	2000	87	0,4600				0,4600						
1.4.23	Iš viso:				0,9200	0,0000		0,0000	0,0000	0,9200	0,4000	0,2466	0,0000	0,0000	0,3392
1.5.	Pilviškiai, Stoties g. 6														
1.5.1	Katilas Nr. 1	VISSMANN	2000	88	0,4600				0,4600						
1.5.2	Katilas Nr. 2	VISSMANN	2000	82	0,4600				0,4600						
1.5.23	Iš viso:				0,9200	0,0000		0,0000	0,0000	0,9200	0,3300	0,1916	0,0000	0,0000	0,2750